Technische Änderungen vorbehalten!

Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachten!

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.4.0 SP4

Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind H05V-K BU AWG18mm²

Pumpe
pump
pompe

-3N1
/3.B7
K1
Relay Out
X6:2

Verdichter
compressor
compresseur

-3N1
/3.B7
K2
Relay Out
X6:3

Regelkontakt 2
output relay 2
contact de régulation 2

-3N1
/3.B7
K3
Relay Out
X6:4

/3.A8 +24V

+24V

D-BU 1mm² · AWG18

-5K2
13
D3
14

-X1
15

-5W2
1
direkt 2x1,0mm²

-5B1
HR11403A-672.0018
+G1
>P
high
BK

BK

-5W2
2
direkt 2x1,0mm²

-X1
16

D-BU 1mm² · AWG18

-5K1
53
D2
54

D-BU 1mm² · AWG18

-2Q1
/2.A2
23
24

-5K1 A1 A2

-5K2 A1 A2

-5K3 A1 A2

/3.E8 -0V

-0V

3RT2015-1BB41
/2.C2 1 2
/2.C2 3 4
/2.C2 5 6
/1.C5 13 14
B3 53 54

3RT2016-1BB41
/2.C4 1 2
/2.C4 3 4
/2.C4 5 6
/2.C4 13 14
A6

3RT2015-1BB41
/2.C6 1 2
/2.C6 3 4
/2.C6 5 6
13 14

Pumpe
pump
pompe

Verdichter
compressor
compresseur

Ventilator
fan
ventilateur

				Datum	08.11.2012	TRUMPF	RIEDEL PRECISION IN COOLING
				Bearbeiter	GU		
				Geprüft			
R.	Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für
							Ersatz durch

Stromlaufplan
5
Steuerkreis Relaisausgänge

4 « Blattfolge »

451842.62.01

2KT3050002_L05-TR2_Rev2

Blatt 5
5 Bl.